

迭部县人民法院机房气灭检测要求

序号	品名	规格	计量单位	数量
		型号		
1	气瓶试压检测、气密性试验及维护（仅指钢瓶本身）	120L	瓶	1
2	七氟丙烷气体药剂补充量	HFC—227ea	KG	30
3	人员拆装费搬运		次	
4	物流包装费		次	
5				

